



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**  
**HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/W/0157/01/2010**

ORYGINAL

Wyrób / product: **Nawiertki przyłączeniowe wodociągowe typoszeregu:  
"OPF1...", "OPF1-PE"**

Zawierający / containing: żeliwo EN-GJL-200, mosiądz MO59, stal ocynkowaną, gumę W-60.5, farbę poliwinylową czerwoną tlenkową, farbę poliuretanową dwuskładnikową niebieską RALL 5010 i 6026 prod. Nobiles Włocławek

Przeznaczony do / destined: łączenia rurociągów ulicznych wodociągowych z rurociągami przyłączeniowymi, którymi doprowadza się wodę do poszczególnych odbiorców (nieruchomości)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

Brzeska Fabryka Pomp i Armatury MEPROZET Sp. z o.o.  
49-304 Brzeg  
ul. Armii Krajowej 40

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Brzeska Fabryka Pomp i Armatury MEPROZET Sp. z o.o.  
49-304 Brzeg  
ul. Armii Krajowej 40



**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-02-26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2015-02-26  
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 26 lutego 2010

The date of issue of the certificate: 26th February 2010

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

*Bożena Kroquńska*  
dr Bożena Kroquńska

mgr T. Piskun